Genano 450 – Ilmanpuhdistimen käyttöohje

Genano 450 on sähköiseen suodatusteknologiaan perustuva ilmanpuhdistin, joka poistaa sisäilmasta tehokkaasti hiukkaset, mikrobit ja kaasumaiset epäpuhtaudet. Laitetta käytetään erityisesti suurissa tiloissa, joissa halutaan varmistaa puhdas ja terveellinen sisäilma.

1. Laitteen käynnistys

- Kytke laite verkkovirtaan.
- Virran merkkivalon syttyessä laite siirtyy valmiustilaan.
- Valitse haluttu teholuokka (1–3) laitteen ohjauspaneelista.

2. Käyttö ja tehoasetukset

- Päivisin suositellaan pitämään laite teholuokalla 1–2, mikä riittää ylläpitämään hyvän ilmanlaadun tilankäytön aikana.
- Yöaikaan ja viikonloppuisin ilmanpuhdistimen teholuokkaa suositellaan nostettavaksi tasolle 3, jolloin tila saadaan tehokkaasti puhdistettua käytön ulkopuolella.
- Laitteen voi pitää jatkuvasti päällä; sähköinen suodatus ei tuki eikä aiheuta merkittävää painehäviötä.

3. Puhdistus ja huolto

- Tilankäyttäjien ei tarvitse tehdä laitteelle erillisiä huoltotoimenpiteitä.
- Genano 450 ei mene lähtökohtaisesti tukkoon missään tilassa, sillä laitteen pesunestetoiminto pitää suodatuksen avoimena ja toimintakykyisenä kaikissa olosuhteissa.
- Pesunestettä lisätään tarvittaessa noin 3 kuukauden välein laitteen pesunestesäiliöön.
- Pesunestettä voi tilata osoitteesta orders@genano.fi.
- Käyttäjän vastuulle kuuluu ainoastaan laitteen ulkopintojen pyyhkiminen pehmeällä liinalla.
- Muut huoltotoimet suorittaa valtuutettu Genano-huolto.

4. Turvallisuusohjeet

- Älä peitä laitteen ilmanotto- tai poistokanavia.
- Varmista, että laite on sijoitettu siten, että ilma pääsee kiertämään vapaasti.
- Älä käytä laitetta kosteissa tiloissa tai alueilla, joissa esiintyy aerosoleja tai palavia kaasuja.

5. Tekniset pääkohdat

- Puhdistusteknologia: Sähköinen suodatus
- Ilmavirta: n. 450 m^3/h
- Teholuokat: 3 säädettävää tasoa (1–3)
- Äänitaso: < 45 dB (tehotaso 1)
- Mitat: 720 × 350 × 350 mm
- Paino: noin 14 kg

Genano Oy

Niinistönkatu 12, 05800 Hyvinkää

www.genano.fi | info@genano.fi

Yhteyshenkilö: Olli Mandelin

Puh. 050 542 5719 | olli.mandelin@genano.fi